

Złącze GWP na fundamencie.

Obudowa II klasa ochronności, min. IP44,
wnętrze obudowy min.IP20,
obudowa odporna na UV
producent np. Emiter, Sypniewski , ZPUE

Ozn. obwodu	0P		GLZ	.		0G		
Moc zainst./szczyt [kW]	5	Zdalne sterowanie głównym przeciwpożarowym wyłączeniem prądu		.				
Opis/ pomieszczenie przeznaczenie	**zasilanie rozdz. przepompowni (obiekt zewnętrzny)** .		**zasilanie Główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu**	**ochrona przepięciowa** .		**zasilanie rozdz. RG głównej obiektu** .		

Obiekt: TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA WARSZTATY SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSOSOBIAJACEJ DO PRACY W BOGUMIŁKU

Adres: BIAŁA WIELKA 208a, GM. LELÓW (DZ. NR 4627 I 4628, OBR. BIAŁA WIELKA, JEDN. EWID. LELÓW)

Tytuł rysunku: Schemat głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień:	Podpis
Projektował	mgr inż. Artur Wieczorek	SLK/4125/PWOE/12	
Sprawdził	mgr inż. Daniel Mader	SLK/6009/PWBE/15	
Opracował	-	-	-

Skala	Data	Faza	Branża	Nr projektu	Nr rys.	Arkusz	Strona
- / - A3	01/2017	PW	Elektr.		E-4.1	1/1	25