

Legenda:

- Gniazdo (pojedyncze / podwójne) z uziemieniem IP44/16A/250V~
- Gniazdo (pojedyncze / podwójne) z uziemieniem IP20/16A/250V~
- ZG1 Zestaw gniazd z uziemieniem 16A/400V+2x16A/230V, IP44 z rozłacznikiem 0-1, n/t , II kl.izolacji, montaż h=~1,2m
- /ox/a 2P/24V Gniazdo z 2P/24V DC
- Wypust zasilania urządzenia (pozostawić zapas przewodu do podłączenia na listwę zaciskową urządzenia)
- Wypust zasilania zakończony listwą zaciskową lub złączką typu WAGO izolowaną w puszce p/t II klasy izolacji
- PP Puszka podłogowa systemowa 230V/IP66
- R1 Rozdzielnica elektryczna np. R1, zasilanie z RG obwód 01 (wg schematów)
- Główna szyna uziemiająca
- Miejscowa szyna wyrównawcza

- TT Gniazdo RJ45, min. kat. 5e, nieekranowane (U/UTP), p/t, EIA/TIA 568A/568B, montaż w ramkach wielokrotnych
- Access Point (PoE)
- Szafa RACK (komputerowa)
- korytka instalacyjne szer 50 wys 42 mm np typu KPR50H42 na wsporniku fajkowym wss50 / dla instalacji oprzewodowania internetu

Legenda (system przywoławczy WC niepełnosprawnych):

- LS-PA - lampa sygnalizacyjna optyczno- akustyczna, wys.montażu ~15cm nad drzwiami (zasilanie 12V DC)
- WK - przycisk kasujący wezwania, wys.montażu ~130-140cm
- WLP - łącznik pociągany wezwania pomocy (sznur długości 1,7m), wys.montażu ~220cm (montować w zasięgu ręki)
- ZP Zasilacz dogniazdkowy systemu przywoławczego 12V/0,5A

Obiekt	TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA WARSZTATY SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSOSOBIAJACEJ DO PRACY W BOGUMIŁKU		
Adres	BIAŁA WIELKA 208a, GM. LELÓW (DZ. NR 4627 I 4628, OBR. BIAŁA WIELKA, JEDN. EWID. LELÓW)		
Tytuł rysunku:	Plan instalacji gniazd wtykowych 230V, 400V, informatycznej, zasilania urządzeń br. sanitarnej - rzut parteru.		

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień:	Podpis
Projektował	mgr inż. Artur Wieczorek	SLK/4125/PWOE/12	
Sprawdził	mgr inż. Daniel Mader	SLK/6009/PWBE/15	
Opracował	-	-	-

Skala 1:100	Data	Faza	Branża	Nr projektu	Nr rys.	Arkusz	Strona
29,7 x 60 cm	01/2017	PW	Elektr.		E-2	- / -	22