

Wyjaśnienia
dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym na:

**„Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Biała Wielka 208A,
dz. nr ewid. 4627, 4628 gm. Lelów”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.2164) Powiat Częstochowski informuje, że w w/w postępowaniu do zamawiającego wpłynęły zapytania od wykonawców, na które udzielamy odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytania:

1. W dokumentacji jest sformułowanie „docelowe wykończenie posadzki sali gimnastycznej, sali gimnastyki korekcyjnej, sali doświadczeń oraz sali integracji wykładzina sportowa punktowo elastyczna..... . Czy do wyceny należy przyjąć wykładzinę sportową PCV o gr. Min. 4,5 mm posiadającą podstawowe certyfikaty Światowych Federacji Sportowych, co w tej sytuacji ma na celu wyeliminowanie produktów gorszej jakości, które mogą być oferowane w tej samej cenie.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi Eltan W.
3. Czy Zamawiający dopuści inne posadzki sportowe spełniające obowiązującą normę PN EN 14904:2009?
4. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej.
5. Prosimy o wyjaśnienie pojęcia równoważności.

Odpowiedź:

- Ad.1) Do wyceny należy przyjąć wykładzinę sportową PCV o gr. min. 4,5 mm posiadającą podstawowe certyfikaty Światowych Federacji Sportowych.
- Ad.2) Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi Eltan W
- Ad.3) Zamawiający dopuszcza posadzki sportowe spełniające obowiązującą normę **PN EN 14904**
- Ad. 4, 5) j/w

.....
Naczelnik
Związku Organizacji, Rozwoju
i Gospodarki Mieniem

Henryk Sobel