

OŚ. 6341.64.2017.PW

DECYZJA

Na podstawie : art.122 ust. 1, art.123 ust. 2, art.127 ust.1,2,5, art. 128, art. 131, art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity-Dz. U. 2017.poz. 1121), art. 104 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.06.2017r. wraz z uzupełnieniami z dnia 02.10.2017r. oraz 10.10.2017r. firmy Wosana S.A w Andrychowie Zakład Produkcyjny nr 2 WOSANA S.A. w Turowie przy ul. Południowej 53 42-256 Olsztyn o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:

- 1.Wykonanie urządzenia wodnego studni S-7 zlokalizowanego na terenie Zakładu Produkcyjnego nr 2 WOSANA S.A. w Turowie przy ul. Południowej 53 42-256 w Olsztynie dz. ewid. nr 19.
- 2.Pobór wód podziemnych z utworów jury górnej studnią nr S-7 z ujęcia zlokalizowanego na terenie Zakładu Produkcyjnego nr 2 WOSANA S.A. w Turowie przy ul. Południowej 53 42-256 w Olsztynie dz. ewid. nr 19.
- 3.Ustanowienie bezpośredniej strefy ochrony dla studni S-7 na dz. ewid. 18,19 na terenie Zakładu Produkcyjnego nr 2 WOSANA S.A. w Turowie przy ul. Południowej 53 42-256 w Olsztynie.

Orzekam

I. Udzielam firmie Wosana S.A w Andrychowie Zakład Produkcyjny nr 2 WOSANA S.A. w Turowie przy ul. Południowej 53 42-256 Olsztyn pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:

1. Wykonania urządzenia wodnego studni S-7 zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego nr 2 WOSANA S.A. w Turowie przy ul. Południowej 53 42-256 w Olsztynie dz. ewid. nr 19.

Parametry techniczne studni:

Głębokość studni wynosi 150 m, w studni zabudowana jest kolumna rur \varnothing 14" do głębokości 70 m oraz kolumna filtracyjna \varnothing 113/4" o następujących parametrach:

- rura podfiltrowa – długości 5m
- filtr – rura perforowana – długości 45 m
- rura nadfiltrowa – długości – 100m.

Studnia posiada specjalną obudowę plastikową AkvoTero, antywłamaniową, stanowiącą specjalną konstrukcję, zabezpieczającą otwór studzienny, zabudowaną ponad powierzchnią terenu. W obudowie zamontowane jest automatyczne urządzenie regulujące temperaturę oraz lampa bakteriobójcza uv-c , dezynfekująca wewnątrz obudowy oraz czujnik ruchu.

Studia wyposażona będzie w pompę głębinowa typu DEBE PUMAR 648-15 22 kW o wydajności 48 m³/h o podnoszeniu H = 100 m na rurach nierdzewnych na głębokości 90m.

-zasoby eksploatacyjne ujęcia – $Q_e=48m^3/h$ przy $S_w=2m$; $S_c=2m$

Współrzędne geograficzne otworu studziennego wynoszą:

50o 46'05" - szerokości północnej

19o 18'08" - długości wschodniej

2. Pobór wody z ujęcia wód podziemnych studnią nr S-7 zlokalizowaną na terenie Zakładu Produkcyjnego nr 2 WOSANA S.A. w Turowie przy ul. Południowej 53 42-256 w Olsztynie, dz. ewid. nr 18 i 19.

Pobór wody w ilości:

Q_{max.h} - 48 m³/h

Q_{śr.h} - 20 m³/h

Q_{śr.db} - 480 m³

Q_{max. rocznie} - 140.000 m³

Charakterystyka poboru :

- okres prowadzenia poboru z ujęcia : cały rok
 - cele prowadzenia poboru: rozlewnia wody-butelkowanie/zaopatrzenie wodociągu zakładowego
 - cele technologiczne- mycie butelek
 - socjalno bytowe
 - zasoby eksploatacyjne ujęcia – 48m³/ h przy depresji 2m i zasięgu leja depresyjnego R=17m (Decyzja Starosty Częstochowskiego z dnia 12.05.2016r. znak OŚ.6531.4.2016-VI.O1-1. wydana na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej opracowanej przez Elżbietę Kowalczyk w 2016r.
 - stratygrafia ujmowanych utworów wodonośnych - jura górna
3. Ustanawiam bezpośrednią strefę ochrony dla studni S-7 na terenie Zakładu Produkcyjnego nr 2 WOSANA S.A. w Turowie przy ul. Południowej 53 42-256 w Olsztynie dz. ewid. 18,19.
- wymiary strefy ochrony bezpośredniej – 9x11 = 0.099 ha

II. Zobowiązuję Użytkownika ujęcia wody do:

1.Prowadzenie na bieżąco książki poboru wody i książki eksploatacji studni.

Wykonywania pomiarów:

a)ilości pobieranej wody ze studni za pomocą wodomierza zamontowanego w studni-minimum jeden raz w miesiącu należy odczytywać wskazania wodomierza w celu statystyki oraz kontroli ilości pobieranej wody, oraz wydajności studni.

b) położenia zwierciadła wody w studni 1 raz w roku

2.Powiadamiania tut. organu o zmianach użytkownika wody, administratora ujęcia wody lub trwałym wyłączeniu studni z eksploatacji, spowodowanym względami technicznymi a szczególnie o zamierzonej likwidacji studni.

3.Ponoszenia wszelkich kosztów w stosunku do osób trzecich w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego.

4.Powiadamienie tut. Organu o każdym zauważonym zmniejszeniu wydajności studni jak również zmianach wielkości depresji.

5.Przestrzeganie warunków pozwolenia wodnoprawnego oraz przepisów szczególnych związanych z eksploatacją ujęcia wody.

6.Utrzymania w należytym stanie technicznym urządzeń służących do szczególnego korzystania z wód.

7.Przestrzegania zasad oszczędnej gospodarki wodą.

8. Wykonywania badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ze studni zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie.

9. Nie przekraczania poboru wody znajdujących się na terenie Zakładu Produkcyjnego nr 2 WOSANA S.A. w Turowie przy ul. Południowej 53 42-256 w Olsztynie w ilości 140 000 m³ rocznie, łącznie ze wszystkich trzech studni(S1,S5,S7).

III. Zastrzega się prawo zmiany lub uzupełnienia warunków niniejszej decyzji jeżeli wymagał tego będzie interes społeczny lub ważny interes osób trzecich, po uprzednim ich wysłuchaniu.

VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie załączonej dokumentacji „Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworu jury górnej studnią nr S-7 na terenie zakładu Produkcyjnego nr 2 WOSANA S.A. w Turowie przy ul. Południowej 53 ” opracowanej przez Elżbietę Kowalczyk.

VI. Ustalam czas obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wód podziemnych do dnia 30.10.2037r.

Uzasadnienie

Firma Wosana S.A w Andrychowie Zakład Produkcyjny nr 2 WOSANA S.A. w Turowie przy ul. Południowej 53 42-256 Olsztyn wnioskiem z dnia 28.06.2017r. wystąpiła o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

szczególne korzystanie z wód, obejmującego pobór wód podziemnych z utworu jury górnej studnia S-7 z ujęcia zlokalizowanego na terenie zakładu Produkcyjnego nr 2 Wosana S.A. w Turowie. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych. Na podstawie art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257. ze zm.) tut. organ wszczął postępowanie administracyjne.

W związku z art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity -Dz. U. 2017.poz. 1121), informacje o wszczęciu postępowania w zakresie jak we wniosku, podano do publicznej wiadomości oraz powiadomiono strony postępowania zawiadomieniem z dnia 22.09.2017 nr OŚ. 6341.64.2017.PW. W trakcie postępowania na wezwanie tut. organu firma Wosana S.A w dniu 02.10.2017r. złożyła dodatkowe wyjaśnienia oraz wniosła o uzupełnienie wniosku o rozszerzenie zakresu pozwolenia wodnoprawnego o wykonanie urządzenia wodnego studni S-7 oraz ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej. Tutejszy organ zawiadomieniem z dnia 03.10.2017r. powiadomił strony postępowania o wniesionych przez firmę Wosana S.A zmianach w zakresie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. W trakcie toczącego się postępowania Pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w piśmie z dnia 3 październik 2017r. nr pisma ZZH.4421.485.2017.1 przedstawił swoje uwagi dot. toczącego się postępowania. Tutejszy Organ wezwał firmę Wosana S.A. do wyjaśnienia uwag zawartych w ww. piśmie. W dniu 10.10.2017r. firma Wosana S.A przedstawiła swoje wyjaśnienia dotyczące przedłożonych uwag. W odpowiedzi wnioskodawca wyjaśnił potrzebę zaopatrzenia zakładu w wodę w ilości 140 tys.m³/rok rozbudową zakładu o dodatkową linię technologiczną oraz zmniejszoną

eksploatacją już istniejących studni. W piśmie tym również sprecyzował położenie studni S-7 wskazując na działkę nr 19 zaś położenie strefy ochrony bezpośredniej wskazał na działki nr 18; 19 w m. Turów gm. Olsztyn. W kwestii poboru wody w wysokości 480 m³ średnio na dobę zostało złożone wyjaśnienia z których wynika że wielkość ta jest podyktowana nierównomiernym zapotrzebowaniem na wodę które jest uzależnione od popytu na produkt w okresach letnich i zimowych, wskazując równolegle w operacie wodnoprawnym i wyjaśnieniach na średni pobór godzinowy w wysokości 20m³/h. Wnioskodawca wskazał na brak możliwości dostosowania średniodobowego poboru wody w oparciu o okres 365 dni w skali roku w stosunku do maksymalnego poboru rocznego który nie przekroczy 140 tys m³ ze względu na zróżnicowane zapotrzebowanie w poszczególnych okresach w roku. Przedłożone wyjaśnienia zostały przesłane w dniu 10.10.2017r. do Pełnomocnika Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu który uznał je za wystarczające. Tutejszy organ również przyjął te wyjaśnienia jako wyczerpujące i nie budzące wątpliwości. Żadna ze stron nie wniosła dodatkowych uwag czy żądań.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Starosty Częstochowskiego.

Pobrano opłatę skarbową w kwocie 217 zł za wydanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).



Z up. STAROSTY CZYSTOCHOWSKIEGO
M. Stępień
mgr Mariusz Stępień
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. WOSANA S.A. w Andrychowie Zakład Produkcyjny nr 2 w Turowie ul. Południowa 53 42-256 Olsztyn.

2. Pani Grażyna Husak-Górna Pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu 61-760 Poznań ul. Chlebowa 4/8 61-003 Poznań.

Załącznik nr 1-mapka lokalizacyjna ujęcia oraz ustanowionej strefy ochronnej w zakresie terenu ochrony bezpośredniej.

Załącznik: mapa z lokalizacją ujęcia

③ Do publicznej wiadomości:

- BIP Starostwa Powiatowego w Czystochowie.

- BIP Gminy Olsztyn- Mając na uwadze zachowanie terminów obejmujących procedurę administracyjną proszę o zwrot dokumentu wraz z adnotacją o terminie wywieszenia.

4. a/a