

Częstochowa 24.09.2019r.

OK.272.50.2019

**Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym na oraz zmiana terminu składnia ofert:**

**„Remont głównej klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie
przy ul. Sobieskiego 9”**


Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) Powiat Częstochowski informuje, że w w/w postępowaniu do zamawiającego wpłynęły zapytania od wykonawców, na które udzielamy odpowiedzi zgodnie z poniższym:

PYTANIA:

1. Przedmiar 1 – zgodnie z poz. 4 d. 1 obmiar rozebrania posadzek z płytek wynosi 286,26 m² natomiast obmiar w poz. 5 d. 1 – skucie nierówności betonu na podłogach wynosi tylko 219,34 m². Proszę o wyjaśnienie różnicy pomiędzy obmiarami.
2. Brak w przedmiarze pozycji dot. wykonania warstwy wyrównawczej pod posadzki z płytek, co powoduje duże zużycie kleju oraz może mieć wpływ na jakość wykonanych prac. Proszę o dodanie do przedmiaru odpowiedniej pozycji.

ODPOWIEDZI:

1. Proszę zastosować obmiar dla:
 - rozebranie posadzek z płytek zgodnie z Przedmiarem 1 poz. 4 d. 1 tj. 286,26 m²
 - skucie nierówności betonu na podłogach w poz. 5 d. 1 również 286, 26 m².
2. W projekcie ani w przedmiarze nie przewidziano wykonania warstwy wyrównawczej, w związku z powyższym należy dostosować zużycie kleju do istniejących warunków. Wykonawca może w tym celu dokonać wizji lokalnej budynku.

Naczelnik
Wydziału Organizacji, Rozwoju
i Gospodarki Miejskiej

mgr Karol Ostalski

.....