

OK.272.32.2020

Częstochowa 16.07.2020 r.

Wyjaśnienia
dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego
przebiegającego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Przebudowa ogrodzenia terenu Szpitala im. Rudolfa Weigla w Blachowni”

Powiat Częstochowski informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Odpowiedź dot. rodzaju i wymiarów bramy i furtki

- Brama dwuskrzydłowa o wymiarach 5,4 x 1,75 m, każde skrzydło 2,7 x 1,75 m
- Furtka o wymiarach 1,00 x 1,75 m

Brama i furtka powinny być wykonane w ramce z profilu zamkniętego o wymiarach: 60 x 40 x 2 mm oraz powinny posiadać zastrzał z wypełnieniem panelowym takim jak w ogrodzeniu.

Odpowiedź dot. rodzaju i wymiarów słupków

- Słupki do bramy i furtki należy wykonać z profilu zamkniętego, wymiary: 120 x 120 x 4 mm
- Słupek ogrodzeniowy 60 x 40 mm

Pytanie: Czy po stronie Wykonawcy jest wykonanie wznowienia lub wskazania granic działki na której wykonywane ma być ogrodzenie?

Odpowiedź: Wykonawca nie będzie wykonywał wznowienia granic działki.

Ponadto Zamawiający zamieszcza w załączniku graficznym zdjęcia obecnego ogrodzenia.

Zamawiający informuje również, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami przedłużony zostanie termin składania ofert. Szczegółowa informacja zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego w zakładce dot. przedmiotowego postępowania.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Organizacji, Rozwoju
i Gospodarki Mieniem
Witkowska
mgr inż. Patrycja Witkowska