

OK.272.41.2020

Częstochowa 10.08.2020 r.

**Wyjaśnienia**  
**dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**  
**w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego**  
**prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:**

**„Przebudowa ogrodzenia terenu Szpitala im. Rudolfa Weigla w Blachowni”**

Powiat Częstochowski informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie:

Proszę o podanie charakterystyki furtki oraz bramy (wysokość, szerokość, materiał) niezbędną do prawidłowej wyceny.

Odpowiedź:

- Brama dwuskrzydłowa o wymiarach 5,4 x 1,75 m, każde skrzydło 2,7 x 1,75 m
- Furtka o wymiarach 1,00 x 1,75 m
- Słupki do bramy i furtki należy wykonać z profilu zamkniętego, wymiary: 120 x 120 x 4 mm
- Słupek ogrodzeniowy 60 x 40 mm

Brama i furtka powinny być wykonane w ramce z profilu zamkniętego o wymiarach: 60 x 40 x 2 mm oraz powinny posiadać zastrzał z wypełnieniem panelowym takim jak w ogrodzeniu.

Naczelnik  
Wydziału Organizacji, Rozwoju  
i Gospodarki Mieniem  
mgr Karol Ostalski